

GMINA GRABOWO
18-507 Grabowo
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1
NIP 291-021-00-43, REGON 450669855

Grabowo, 2017-12-11

ZW.271.12.2017

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Gminy Grabowo”**

Zamawiający: **Gmina Grabowo
ul. Sikorskiego 1
18-507 Grabowo**

Informuję, że w postępowaniu **„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Gminy Grabowo”** złożono pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami odnośnie kotłów, że wszystkie nowo sprzedawane i montowane kotły na paliwa stałe muszą należeć do 5 klasy emisji spalin, czy należy w ofercie zaproponować kocioł tylko z jedną komorą spalania - wyposażoną w automatyczny podajnik?

Odp.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta informuje, że zawarte w projekcie budowlanym rozwiązanie dotyczące kotła na paliwo stałe były zgodne z obowiązującymi wówczas przepisami.

Obecnie należy zastosować kocioł w 5 klasie emisji spalin (przepis obowiązuje od października 2017 r.) z podajnikiem automatycznym na min. 350 l.

Kocioł spełniający klasę 5 z jedną komorą spalania uznany jest za równoważny projektowanego.


WÓJT
mgr Andrzej Piętka